

別記第二号様式

検査結果表
(防火シャッター)

当該検査 に関与し た検査者	氏名		検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検査項目	検査事項	検査結果		担当 検査者 番号		
			指摘 なし	要是正 既存 不適格			
(1)	防火 シャ ッター	設置場所の周囲状況					
(2)		駆動装置	閉鎖の障害となる物品の放置の状況				
(3)			軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※				
(4)			スプロケットの設置の状況※				
(5)			軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※				
(6)		カーテン部	ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況				
(7)			スラット及び座板の劣化等の状況				
(8)			吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況				
(9)			ケース	劣化及び損傷の状況			
(10)			危険防止装置	まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況		
(11)				危害防止用連動中継器の配線の状況			
(12)		危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況					
(13)		危害防止装置用予備電源の容量の状況					
(14)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況				
(15)	連動機 構	作動の状況					
(16)		煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置				
(17)		温度ヒューズ装置	感知の状況				
(18)		連動制御器	設置の状況				
(19)			スイッチ類及び表示灯の状況				
(20)			結線接続の状況				
(21)			接地の状況				
(22)		連動機構用予備電源	予備電源への切り替えの状況				
(23)			劣化及び損傷の状況				
(24)			容量の状況				
(25)		自動閉鎖装置	設置の状況				
(26)	総合的な作動の状況	手動閉鎖装置	設置の状況				
(27)		防火シャッターの閉鎖の状況					
		防火区画の形成の状況					

上記以外の検査項目

特記事項

番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善の具体的内容等	改善 (予定) 年月

